

TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES

1. SETOR SOLICITANTE

1.1. Secretaria Municipal Da Saúde e Saneamento, através do setor de Saneamento do município de Alpestre – RS

2. DO OBJETO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: recuperação e limpeza de Poço Tubular Profundo (poço artesiano 234 metros)

3. JUSTIFICATIVA

Necessário fazer este serviço em virtude de o poço tubular profundo da comunidade do Alto Feliz que abastece 35 famílias ter desmoronado o revestimento da rocha sedimentar ocasionando o trancamento do mesmo não possibilitando baixar a bomba para sucção de água e ao mesmo tempo precisa-se repor este revestimento para que o poço não tenha a possibilidade de ser contaminado por resíduos superficiais. Dentro desta solicitamos a contratação deste serviço com urgência pois ainda estamos atravessando uma estiagem e esta fonte de fornecimento de água é de suma importância para a comunidade.

4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS:

Item	Especificação	Unidade	Qtde.
01	Retirada do Revestimento danificado	01	01
02	Reabertura da cabeça do poço até a rocha não desmoronante (conforme normas da ABNT)	01	01
03	Limpeza do poço	01	01
04	Instalação de novo revestimento (coluna do revestimento preenchimento de concreto 7,5mm	01	01
05	Desinfecção do poço	01	01
06	Instalação de laje de proteção 1x1m		

5. PRAZO DE EXECUÇÃO.

O serviço deverá ser realizado em caráter de emergência em virtude da falta de água naquela comunidade, e terá prazo máximo de 10 dias após a assinatura de contrato.

Alpestre, 19 de abril de 2023.

Adilio Floriano
Diretor da Divisão de Saneamento