

[Digite aqui]

TERMO DE REFERÊNCIA PARA TESTE DE VAZÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO – ENCRUZILHADA GAÚCHA 1.

A/SETOR DE COMPRAS

1. SETOR SOLICITANTE

1.1. Secretaria Municipal Da Saúde e Saneamento, através do setor de Saneamento do município de Alpestre – RS

2. DO OBJETO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: serviço de teste de vazão 24 horas do poço tubular profundo da comunidade de Enc. Gaúcha 1.

3. JUSTIFICATIVA

Solicito este teste em virtude da possibilidade do poço estar apresentando vazão abaixo do calculado no teste inicial, pois dentro do período dos últimos 30 dias queimou duas vezes o bombeador de água o que pode caracterizar esta vazão menor ou até mesmo o poço ter secado, sendo assim urgência na execução pois os usuários encontram-se sem água potável.


4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

Item	Especificação	Unidade	Qtde.
01	Realização Serviço medição teste de vazão 24 Horas de poço tubular profundo	01	01

5. PRAZO DE EXECUÇÃO E MODO DE ENTREGA.

A execução deverá ser imediata após a contratação do mesmo, sendo apresentado laudo assinado por responsável técnico com determinação do nível estático, dinâmico, vazão total e vazão ótima.

Alpestre, 07 de dezembro de 2023.



Adilio Floriano
Diretor da Divisão de Saneamento.